

KOVÁCS IRIZTIA
06-20-457-3161

Caliber – Kontakt Kft.

2230 Gyömrő Mendei út. 95.

Szakvélemény.

Előzmény:

Cégünk felkérést kapott az Üllő város Városüzemeltetési Kft- től az Üllő városi Zene iskola és a Pitypang Óvoda elektromos hálózatának felmérésére. Cégünk a felkérések eleget téve a két említett helyszínen megjelentek, az intézmény vezetőikkel felvéve a kapcsolatot az elektromos hálózatot megbontva megvizsgálták azt.

Megállapítás:

Zene Iskola:

Az épület oldalfalán található elektromos elosztó szekrény elavult.
A biztosító berendezések nem felelnek meg a zárat védelmi funkcióknak.
A biztosítókon égés nyoma látható. Túlterheltek, és kontakthibásak.
Kézzel érintve is érezhetően forróak ezért Tűz veszélyesek!!!!!!
Javasoljuk az azonnali felújításukat!
A belső vezeték hálózat elavult alumíniumból készült.
A kötések nem kötőelemmel hanem csak összecsavarva lettek elkészítve.
Kontakt hibásak ,sok helyen hiányzik róluk a szigetelés.
A vezetékek túlterheltek, kézzel érintve is érezhetően forróak.
A kötéseken égés nyomok láthatóak.
Több kötődoboz kormos égett. Jól érezhető az égés szaga is.
TÚZ veszélyes!
Javasoljuk az egész épület vezetékeinek azonnali cseréjét !

Pitypang Óvoda :

Az épület külső oldalfalán található elosztószekrény elavult.

Vezetékrendszere alumínium és a kereszt metszete vékonyabb a megengedettnél.

A biztosító berendezések alul vannak méretezve a tényleges energia igénynél.

A kötések égettek, kontakthibásak.

A biztosító berendezések forróak amik a fa szekrényhez közvetlenül vannak rögzítve.

TŰZVESZÉLYES!

Felújítása nem tűr halasztást!

A belső vezetékhalózat elavult. A vezeték keresztmetszetek nem felelnek meg a terhelésnek.

A kötéseknel égés nyom látható.

A szigetelések sok helyen hiányoznak a vezetékekről.

A fém tárgyak nincsenek bekötve a földelési rendszerbe. (PI konyha mosogató) Érintésük baleset veszélyes.

Javasoljuk a vezeték hálózat cseréjét!

Gyömrő 2018.04.19.

Caliber-Kontakt Kft.
2230 Gyömrő,
Mendel út 95.
Adószám: 26315531-2-13

Kovács Krisztián.

Ügyvezető cégtulajdonos.