

Ipartestület épület elektromos felmérése.

Az épület 16 amperes főbiztosítókkal van ellátva.

Ha más nagyobb fogyasztót nem használnak elbírja a 2db légkondit. (határeset)

Esetleg a 16 amperes főbiztosítékot ki lehetne cserélni 25 amperesre.

Az épület elektromos vezetéke 2/3 réz - 1/3 alumínium.

A vezetékek 1,5 mm vastagok, ezen okokból kifolyólag a klímáknak egy külön védelemmel ellátott 3x2,5mm - es vezetéket javasolunk kiépíteni az órától.

(költség 40.000-50.000 ft+15.000 ft digitális fogyasztásmérő.)

A meglévő gázfűtés konvektoros, de nem működnek javíthatók (költség 60.000-80.000ft 3db)

Gázkonvektorból 3db van felszerelve 1-1db a két szobában, 1db a folyosón.

Javasolt a 2db légkondi felszerelése, hogy az egész épületet be tudja fűteni.

A klímák a fűtést kitudják váltani.

Felmérést végezte,

Epres Attila Villanyszerelő

Zsigmond Attila Karbantartó

Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.
2225 Üllő, Szövetkezet utca 10.
Adószám: 23013106-2-13

Üllő, 2022.09.23